



Außenrohr: P235 TR1 EN10217-1 feuerverzinkt  
 Innenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt  
 und innenbeschichtet  
 Dämmung: 2 K-PU-Schaum

Rohrende leicht eingezogen

Erstellt mit AUTOCAD 2004

Maßstab	Zul. Abw.	Benennung	Zeichnungs Nr.
1:2	DIN EN1123-2	Verbundrohr-Silent DN150/150	58322FFOW
2013	Tag	Einfach-Abzweig 45°	Ersatz für:
Gez.	28.05.	EDV-Art.Nr. 58322.FFOX	ersetzt durch:
Gepr.		58322FFOW.DWG	
Norm.		Bauvorhaben	
<b>LOPRO</b>			
Index	Änderung	Tag	Name